

Согласовано

Председатель Чапаевского городского
общества инвалидов

Н.М.Уждина

«15» августа 2016г.



Директор ГБОУ СОШ «Центр образования»

г. Чапаевска

С.И.Приходько

«15» августа 2016г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
приоритетного социально-значимого объекта
для маломобильных граждан

№ _____

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа «Центр образования» городского округа Чапаевск Самарской области структурное подразделение, реализующее общеобразовательные программы дошкольного образования

Адрес объекта: 446104, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Гостиная,13

1.2. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание из 2-х этажей, площадь - 815,6 кв.м.

- прилегающий земельный участок-3643,9 кв.м.

1.3. Год постройки здания -1985, последний капитальный ремонт кровли 2007г, капитального ремонта здания не было.

1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2016г., капитального – не запланировано.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.5. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа «Центр образования» городского округа Чапаевск Самарской области структурное подразделение, реализующее общеобразовательные программы дошкольного образования (ГБОУ СОШ «Центр образования» г. Чапаевска Самарской области СП ул.Гостиная,13)

1.6 Юридический адрес организации (учреждения): 446104, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Гостиная,13

1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.8. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.9.Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.10. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки

1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 443099, г. Самара, ул. А. Толстого, 38/36

Объем предоставляемых услуг: 130 воспитанников/30 сотрудников

1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	-	-	
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90 см	-	-
	Знак доступности учреждения			-	-
	Автостоянка посетителей			-	-
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	-	-
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	не менее 10%	-	-
	Размер места со специальным знаком	К	350x500см	-	-
	Путь к главному (специализированному) входу в здание: <ul style="list-style-type: none"> • ширина полосы движения: • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию • места отдыха: через 200 м 	К, О К, О, Г С О	не менее 180 см наличие наличие	300 см - - -	-
	Открытая лестница: <ul style="list-style-type: none"> • высота подъема ступеней • ширина проступи • поручни на высоте • рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) • контрастная окраска первой и последней ступени 	О,С О,С С С	не более 12см не менее 40см 85-90 см 80 см наличие наличие	- - - - -	-
	Пандус: <ul style="list-style-type: none"> • высота подъема • уклон 	К, О К К, О	НД-не более 1:10 0,8 м НД - не более 1/12	-	-
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> • на высоте 	К	70 см	-	-

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	• на высоте	О	85-95см		

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Крыльцо или входная площадка				
	Высота площадки		норматив не установлен	-	-
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220x220 см	-	-
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие	-	-
	Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	-	-
	Навес	К, О, С	наличие	-	-
	Лестница наружная				
	Нескользящее покрытие	О, С, Г	наличие	-	-
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	60 см	-	-
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	-	-
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием (закруглением) 	О С О С	наличие 85-95 см не менее 30 см	- - -	-
	Пандус наружный				
	Ширина марша	К	не менее 100 см	-	-
	Уклон	К	И/И - не более 1/12	-	-
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	-	-
	Разворотные площадки: <ul style="list-style-type: none"> • вниз • промежуточная с поворотом направления движения 	К	не менее 150x150 см не менее 150x150 см	-	-
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверх и вниз, с нетравмирующим окончанием 	К О К, О	70 см 85-90 см не менее 30 см	-	-
	Нескользящее покрытие	К, О	наличие	-	-

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	наличие	—	-
	Тамбур:				
	Габариты тамбура: глубина x ширина	К	не менее 220x180 см	-	-
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90 см не более 2,5 см	-	-

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или
1	2	3	4	5	6
Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения при открытых	К	не менее 120 см	-	-
	Разворотные площадки	К	не менее	-	-
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)	К, О, С, Г	не менее 1 ед. на этаж	-	-
		О, К	не менее 1 ед. на этаж	-	-
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	-	-
Лестница №1 (в зоне оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем,	С	60 см	-	-
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	-	-
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С О, С	наличие 85-90 см	-	-
		О, С	не менее 30 см	-	-
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги					
	Кабина: • габариты (глубина x ширина) • ширина дверного	К К О	не менее 140x110 см не менее 80 см	-	-
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	наличие	-	-
	Знак доступности	К, С	наличие	-	-
Пандус внутренний к лестнице №2					
	Ширина марша	К	не менее 100 см	-	-
	Уклон	К	И/И - не более 1/12	-	-
	Разворотные площадки внизу, вверху	К	не менее 150x150 см	-	-

1	2	3	4	5	6
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> • поручни на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим 	К, О К О, К, С	наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см	—	-
	Пандус переносной	К	наличие	—	-
	Подъемник для инвалидов	К	наличие	-	-
	Вертикальный (В), наклонный (Н),	К, О	наличие	-	-
	Эскалатор, траволатор	О	наличие	—	-

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Обслуживание через			-	
	Высота рабочей	К	80-110 см	-	
	Габариты зоны	К	не менее	-	
	Обслуживание в кабинете				
	Ширина проема двери в	К, О	не менее 90	-	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	-	
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150x150 см	-	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см	-	
	Обслуживание с перемещением по объекту маршруту				
	Ширина полосы	К, О	не менее 120	-	

	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	80-110 см	-	
	Кабина индивидуального обслуживания				-
	Ширина x глубина	К	не менее	-	
	Место для сидения	О	наличие	-	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие	-	
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.), столовая	К, О	пандусы пороговые	-	
	Доля мест для колясочников	К	не менее 2%	-	
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	не менее 120 см	-	
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	не менее 1 шт.	-	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Санузел				
	Знак доступности помещения	К, О	наличие	-	-
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	-	-
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	-	-
	Раковина: <ul style="list-style-type: none"> • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина) • высота раковины • опорный поручень 	К К О	не менее 130 x 85 см 75-85 см наличие	-	-
	Кабины: <ul style="list-style-type: none"> • количество кабин • ширина дверного проема • габариты (минимальные глубина ширина) • опорные поручни • зона для кресла-коляски рядом с унитазом(ширина x глубина) • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) 	К, О К К К, О К О	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180x165 см наличие не менее 80x120 см наличие	-	-
	Знак доступности кабины	К, О	наличие	-	-
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	-	-
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин)				

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	—	-
	Надписи: <ul style="list-style-type: none"> • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность 	К, С, Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5	— —	-
	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность	С К, С С С	наличие не более 200 см не менее	— —	-
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: <ul style="list-style-type: none"> • высота размещения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • на кнопках управления лифта • на поручнях лестниц 	С С С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие	— — — — —	-
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одной шт.	—	-
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее одной шт.	—	-
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата	К	наличие	—	-
	Речевые информаторы и	С	наличие	—	-
	Звуковой маяку входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м ²	С	наличие	—	-
	Световые текстовые табло для вывода	Г, С	наличие	—	—
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К, О, С, Г	наличие	—	— -

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с

поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

7. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ (проект)

7.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно –функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания

7.2. Планируемый период проведения работ: не планируются

(указывается наименование документа: программа, план)

7.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: -

7.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):

А) Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры; пожарного надзора, Роспотребнадзора).

Б) Техническая экспертиза.

В) Разработка проектно-сметной документации.

Г) Составление локальных сметных расчетов.

Д) Изучение рынка продаж в целях дальнейшего приобретения специальных устройств и средств реабилитации инвалидов.

Е) Другое.

8. ВЫВОДЫ

Данный ОСИ доступен для инвалидов и других МНГ условно. Дверь входная и двери внутри здания не оборудованы фиксаторами, предупреждающей и тактильной разметкой. В холле отсутствуют информационные таблички, предупреждающая и тактильная разметка о препятствиях. Пандус на лестницах внутри здания отсутствует (не возможна установка пандуса по техническим причинам). На путях эвакуации отсутствует предупреждающая и тактильная разметка о препятствиях. В кабинетах обслуживания инвалидов нет места для коляски, что не соответствует требованиям. Нет визуальных и акустических средств информации. Тактильные средства информации отсутствуют.