

СОГЛАСОВАНО  
Председатель Чапаевского городского  
общества инвалидов

Н.М.Уждина

« 15 » августа 2016г.



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБОУ СОШ «Центр образования»  
г. Чапаевска

С.И.Приходько

« 15 » августа 2016г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**приоритетного социально-значимого объекта**  
**для маломобильных граждан**

№ \_\_\_\_\_

# ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА

## 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа «Центр образования» городского округа Чапаевск Самарской области Адрес объекта: 446104, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Котовского, д. 10

1.2. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание из 3-х этажей, площадь - 4182,1 кв.м.

- прилегающий земельный участок-10000 кв.м.

1.3. Год постройки здания -1951, последний капитальный ремонт спортзала 2016, капитальногоремонта школы не было.

1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2016г., капитального – незапланировано.

## Сведения об организации, расположенной на объекте

1.5. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа «Центр образования» городского округа Чапаевск Самарской области (ГБОУ СОШ «Центр образования» г. Чапаевска Самарской области)

1.6. Юридический адрес организации (учреждения): 446104, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Котовского, д. 10

1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.8. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.9. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.10. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки

1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 443099, г. Самара, ул. А. Толстого, 38/36

Объем предоставляемых услуг: 356 учащихся/38 сотрудников

## 1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	+	+	
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	<b>не менее 90 см</b>	-	-
	Знак доступности учреждения			-	установить
	Автостоянка посетителей			-	
	Расстояние до входа в здание	К, О	<b>не более 50 м</b>	<b>13,0 м</b>	
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	<b>не менее 10%</b>	-	-
	Размер места со специальным знаком	К	<b>350x500см</b>	-	
	Путь к главному (специализированному) входу в здание: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ширина полосы движения:</li> <li>• указатели направления движения</li> <li>• декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию</li> <li>• места отдыха: через 200 м</li> </ul>	К, О К, О, Г С  О	<b>не менее 180 см</b> <b>наличие</b> <b>наличие</b>	300 см - - -	установить указатели движения  установить
	Открытая лестница: <ul style="list-style-type: none"> <li>• высота подъема ступеней</li> <li>• ширина проступи</li> <li>• поручни на высоте <ul style="list-style-type: none"> <li>• рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)</li> </ul> </li> <li>• контрастная окраска первой и последней ступени</li> </ul>	О,С О,С С С	<b>не более 12см</b> <b>не менее 40см</b> <b>85-90 см</b> <b>80 см</b> <b>наличие</b>  <b>наличие</b>	- - - - -	-
	Пандус: <ul style="list-style-type: none"> <li>• высота подъема</li> <li>• уклон</li> </ul>	К, О К К, О	<b>НД-не более 1:10</b> <b>0,8 м</b>	имеется норма норма	установить навес

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
			<b>НД - не более 1/12</b>		
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> <li>• на высоте</li> <li>• на высоте</li> </ul>	К О	<b>70 см</b> <b>85-95см</b>	имеются <b>70 см</b> <b>90см</b>	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

## 2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	<b>Крыльцо или входная площадка</b>				
	Высота площадки		норматив не установлен	<b>65 см</b>	
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	<b>не менее 220x220 см</b>	<b>250 * 6000 см</b>	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	<b>наличие</b>	-	установить
	Нескользящее покрытие	К, О, С	<b>наличие</b>	-	установить
	Навес	К, О, С	<b>наличие</b>	-	установить
	<b>Лестница наружная</b>				
	Нескользящее покрытие	О, С, Г	<b>наличие</b>	-	-
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	<b>60 см</b>	-	-
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	<b>наличие</b>	-	-
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> <li>• на высоте</li> <li>• горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием (закруглением)</li> </ul>	О С О С	<b>наличие 85-95 см не менее 30 см</b>	- - -	-
	<b>Пандус наружный</b>			наличие	
	Ширина марша	К	<b>не менее 100 см</b>	<b>100 см</b>	
	Уклон	К	<b>И/І - не более 1/12</b>	соответствует	
	Высота одного подъема	К	<b>не более 80 см</b>	-	
	Разворотные площадки: <ul style="list-style-type: none"> <li>• внизу</li> <li>• промежуточная с поворотом направления движения</li> </ul>	К	<b>не менее 150x150 см не менее 150x150 см</b>	<b>150x150 см</b>	
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> <li>• на высоте</li> <li>• на высоте</li> <li>• горизонтальные завершения вверх и вниз, с</li> </ul>	К О К, О	<b>70 см 85-90 см не менее 30 см</b>	наличие	

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	нетравмирующим окончанием				
	Нескользкое покрытие	К, О	<b>наличие</b>	рефленны е	
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	<b>наличие</b>	–	
	<b>Тамбур:</b>				
	Габариты тамбура: глубина x ширина	К	<b>не менее 220x180 см</b>	<b>310 *140 см 310 * 135 см</b>	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	К К	<b>не менее 90 см не более 2,5 см</b>	Р 95 см пороговые пандусы	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетированных объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

### 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или
1	2	3	4	5	6
<b>Коридоры/холлы</b>					
	Ширина полосы движения при	К	<b>не менее 120 см</b>	<b>185 см</b>	
	Разворотные	К	<b>не менее</b>	<b>150x150 см</b>	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы прилегания не менее 60 см)	К, О, С, Г  О, К	<b>не менее 1 ед. на этаж</b>  <b>не менее 1 ед. на этаж</b>	–	создать места для отдыха и ожидания
	Навесное оборудование в зоне	С	<b>не более 10 см</b>	-	
<b>Лестница №1 (в зоне оказания услуги)</b>					
	Рельефная (тактильная) полоса	С	<b>60 см</b>	–	
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	<b>наличие</b>	–	
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим	О, С О, С  О, С	<b>наличие 85-90 см</b>  <b>не менее 30 см</b>	–	
<b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги</b>					
	Кабина: • габариты (глубина x ширина) • ширина дверного	К К О	<b>не менее 140x110 см</b> <b>не менее 80 см</b>	–	
	Световая и звуковая информация в кабине о	С	<b>наличие</b>	–	
	Знак доступности	К, С	<b>наличие</b>	–	установить
<b>Пандус внутренний к лестнице №</b>					
	Ширина марша	К	<b>не менее 100 см</b>	–	
	Уклон	К	<b>И/Л - не более 1/12</b>	-	
	Разворотные площадки внизу, вверху	К	<b>не менее 150x150 см</b>	–	

1	2	3	4	5	6
	Поручни с двух сторон: • поручни на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с	К, О К О, К, С	<b>наличие</b> <b>70 см</b> <b>85-90 см</b> <b>не менее 30 см</b>	–	
	Пандус переносной	К	<b>наличие</b>	–	
	Подъемник для	К	<b>наличие</b>	<b>М</b> чие	
	Вертикальный (В), наклонный (Н),	К, О	<b>наличие</b>		
	Эскалатор, траволатор	О	<b>наличие</b>	–	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

#### 4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	<b>Обслуживание через</b>			-	
	<del>лице/прилавком</del> Высота рабочей	К	<b>80-</b>		
	Габариты зоны	К	<b>не менее</b>		
	<b>Обслуживание в</b>				
	Ширина проема двери	К, О	<b>не менее 90</b>	90 см	
	Габариты зоны	О	<b>не менее 120</b>		
	Зона для кресла-	К	<b>не менее</b>	не менее	
	стол с высотой рабочей поверхности	К, О	<del>150-150 см</del> <b>60-80 см</b>	<del>150-150 см</del> 60-80 см	
	<b>Обслуживание с перемещением по</b>			-	
	Ширина полосы	К, О	<b>не менее</b>	120 см	
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	<del>120</del> <b>80-110 см</b>	100 см	



	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	<b>Кабина индивидуального обслуживания</b>			-	-
	Ширина x глубина	К	<b>не менее</b>	-	
	Место для сидения	О	<b>наличие</b>	-	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с <small>плечом 12 см</small> )	О	<b>наличие</b>	-	
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и	К, О		<b>пандусы пороговые,</b>	
	Доля мест для	К	<b>не менее</b>	есть	
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	<b>не менее 120 см</b>	<b>не менее 120 см</b>	
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с <small>подлокотником</small> )	Г	<b>не менее 1 шт.</b>	-	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

## 5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	<b>Санузел</b>				
	Знак доступности помещения	К, О	<b>наличие</b>	наличие	
	Ширина дверного проема	К	<b>не менее 90 см</b>	<b>95 см</b>	
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	<b>30 см</b>	–	
	Раковина: <ul style="list-style-type: none"> <li>• зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)</li> <li>• высота раковины</li> <li>• опорный поручень</li> </ul>	К К О	<b>не менее 130 см</b>  <b>85 см</b>  <b>75-85 см</b> <b>наличие</b>	<b>130x85</b>   <b>80 см</b> <b>наличие</b>	
	Кабины: <ul style="list-style-type: none"> <li>• количество кабин</li> <li>• ширина дверного проема</li> <li>• габариты (минимальные глубина ширина)</li> <li>• опорные поручни</li> <li>• зона для кресла-коляски рядом с унитазом(ширина x глубина)</li> <li>• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)</li> </ul>	К, О К К  К, О К  О	<b>не менее 1 ед.</b> <b>не менее 90 см</b> <b>не менее 180x165 см</b>  <b>наличие</b> <b>не менее 80x120 см</b>  <b>наличие</b>	<b>4</b> <b>95-100см</b> <b>180x165 см</b>  <b>наличие</b> <b>наличие</b>  <b>наличие</b>	на 3 этаже дооборудовать кабину в соответствии с нормативом
	Знак доступности кабины	К, О	<b>наличие</b>	наличие	
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	<b>30 см</b>	–	
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин)				

### Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетлируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

## 6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	<b>наличие</b>	—	установить в соответствии с нормативом
	Надписи: <ul style="list-style-type: none"> <li>• размещение на высоте</li> <li>• высота прописных</li> </ul>	К, С, Г С С	<b>наличие не более 160 см не менее 7,5</b>	— —	установить в соответствии с нормативом
	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв	С К, С С С	<b>наличие не более 200 см не менее</b>	— —	установить в соответствии с нормативом
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: <ul style="list-style-type: none"> <li>• высота размещения</li> <li>• маркировка кабинетов приема со стороны ручки</li> <li>• на кнопках управления лифта</li> </ul>	С С С С С С	<b>наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие</b>	— — — — —	
	Текстофоны (текстовые)	Г	<b>не менее</b>	—	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными	С, Г	<b>не менее одной шт.</b>	—	
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата	К	<b>наличие</b>	—	-
	Речевые информаторы и	С	<b>наличие</b>	—	-
	Звуковой маяку входа (динамик с радиотрансляцией) с	С	<b>наличие</b>	—	-
	Световые текстовые табло для вывода	Г, С	<b>наличие</b>	—	—

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Малогобаритные аудиовизуальные информационно-	К,О, С, Г	<b>наличие</b>	–	–

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

## **7.УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ (проект)**

### **7.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

№ п/п	Основные структурно –функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	В рамках текущего и капитального ремонта
2	Вход (входы) в здание	В рамках текущего и капитального ремонта
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	В рамках текущего и капитального ремонта
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	В рамках текущего и капитального ремонта
5	Санитарно-гигиенические помещения	В рамках текущего и капитального ремонта
6	Система информации на объекте ( на всех зонах)	В рамках текущего и капитального ремонта
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт текущий
8	<b>Все зоны и участки</b>	В рамках текущего и капитального

		ремонта
--	--	---------

\* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСП;

технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания

7.2. Планируемый период проведения работ: по мере поступления финансовых средств в рамках исполнения плана

(указывается наименование документа: программа, план)

7.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: состояние доступности ОСИ изменится с «ДУ» (доступность условная) до «ДЧ-В» (доступно частично всем). Ожидаемая оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): **удовлетворительно.**

7.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):

А) Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры; пожарного надзора, Роспотребнадзора).

Б) Техническая экспертиза.

В) Разработка проектно-сметной документации.

Г) Составление локальных сметных расчетов.

Д) Изучение рынка продаж в целях дальнейшего приобретения специальных устройств и средств реабилитации инвалидов.

Е) Другое.

## 8. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

**на территории объекта:** установить знак доступности учреждения; декоративное ограждение выполняющее направляющую функцию; установить места для отдыха, установить навес над крыльцом и пандусом;

**на входной группе:** забетонировать площадку на входе и тамбуре;

**на путях передвижения:** создать места отдыха и ожидания;

**в зоне оказания услуги:** расширить двери для колясочников;

**в санитарных помещениях:** на 3 этаже дооборудовать кабину в соответствии с нормативом;

**по средствам информации и коммуникации на объекте:** установить визуальные средства информации о предоставлении услуг для инвалидов (надписи, указатели, пиктограммы, тактильные средства информации о предоставлении услуги).